EFECTIS ERA AVRASYA TEST ve BELGELENDİRME AŞ
Dilovası OSB Mahallesi Fırat Caddesi No: 18
Dilovası, Kocaeli / TÜRKİYE
www.efectis.com

TEST SONUÇ BELGESİ

No: ERA – 2300– 0049

Bu belgede tanımlanan ürünün yangına tepki testleri Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı'nda 15.12.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yangına karşı tepki sınıflandırması aşağıda belirtilen standart kapsamında yapılmıştır:

EN 13501-1:2018

"Su Yalıtım Örtüsü - 110 g/m²"

Yanma davranışı		Duman oluşturma			Yanan damlalar	
B	-	s	1	,	d	0

Yanıcılık Sınıfı*
Zor Alevlenici

*Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik Ek-2/Ç yapı malzemelerinin TS EN 13501-1' e göre yanıcılık sınıfları tablosu

Piyasaya süren firma: BAŞAT TEKSTİL İNŞ. VE İNŞ. MALZ. İZOL. SAN. DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. İkitelli OSB Mah. Sefaköy San. Sit. 7. Blok No:7 Başakşehir, İstanbul / TÜRKİYE

Üretici firma: BAŞAT TEKSTİL İNŞ. VE İNŞ. MALZ. İZOL. SAN. DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. İkitelli OSB Mah. Sefaköy San. Sit. 7. Blok No:7 Başakşehir, İstanbul / TÜRKİYE

e-imzalı

Ali BAYRAKTAR
Laboratuvar Müdürü
8.02.2024

Bu belge, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları ERA–23–338 ve ERA-23-339 numaralı raporlarda tanımlanmıştır.